

Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 01 avril 2025

Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Exploitant: SUEZ EAU FRANCE

Date prélèvement et mesures de terrain : 27 mars 2025 à 12h02.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

AUXERRE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: PIEDALLOUES - AUXERRE

Localisation exacte du prélèvement: 23 ALLÉE DE GUYENNE, CUISINE

Code du point de surveillance: 0000001392

Code installation: 000440

Numéro de prélèvement: 00134200

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Résultats

Unité

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Résultats

Unité

Mini

Maxi

Mini

Maxi

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811

1,049

µg/L